



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ТО НД № 5 УНД ГУ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658839, Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская, 51, т. 8(38568)24048.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 333/1/127

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 28, ИНН 2211003621, ОГРН 1022200884001. Юридический адрес (адрес регистрации): Алтайский край, г. Яровое, кв. А 42.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого Национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Дорогова Б.Ю. № 333 от 18 августа 2014 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «09» час «00» мин 22 августа 2014г по «17» час «00» мин 29 августа 2014г., общей продолжительностью более 6 рабочих дней, комиссией в составе: Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Мандрыкин Денис Владимирович проведена проверка Зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом № 28 по адресу/адресам: г.Яровое, кв-л. А 42

совместно с: Заведующей Лобач Еленой Васильевной

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору :

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается голько выполнении)
1	2	3	4	5
1	В инструкции о мерах пожарной безопасности не определено лицо, ответственное за оказание первой помощи пострадавшим	В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: ... б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств", в том числе за оказание первой помощи пострадавшим (п. 462 ППП в РФ)	15.12.2014	
2	Руководитель организации не организовал проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (п. 12 ППП в РФ)	15.12.2014	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для

руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и по делам пожарной безопасности
Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого, Национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Мандрыкин Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«29» августа 2014г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«29» августа 2014г.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.