

АКТ ПРОВЕРКИ

составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 703

08.12.2014 - 12.12.2014

по адресу/адресам: г. Яровое, кв-л. «А» 28

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения Главного государственного инспектора г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского Михайловского, Немецкого Национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Огорокова А.А. №703 от 01 декабря 2014г.

(для документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, и составшего распоряжения или приказа о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 28. ОГРН 1022200884001 ИНН 2211003621. Юридический адрес (адрес регистрации): Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» дом 28.

Объект защиты: Здания, помещения и территория Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 28 по адресу (адресам): г. Яровое, квартал «А» дом 42;

Привладелец: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 28

Для ЮЛ - (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц), место нахождения исполнительного органа юридического лица (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц), дата включения сведений в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки:

с 09 час. 00 мин. «08» декабря 2014г. до 17 час. 00 мин. «12» декабря 2014г.

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней / рабочих часов

(рабочих дней / часов)

Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 3 ч.2 ст.10, ч. 3 ст. 12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года; Федеральный закон «Технический регламент о пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.08 г.; Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.; Нормы пожарной безопасности (НПБ 104-03), «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в здании и сооружении» зарегистрированы в МинЮсте РФ № 4837 от 27.06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110 - 03), «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» зарегистрированы в МинЮсте РФ № 4836 от 27.06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (НПБ 105 - 03) не нуждающиеся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26.06.2003 г. N 07/6463-ЮД), Нормы пожарной безопасности (НПБ 88 - 01) «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» утвержденных приказом ГУГПС МЧС России от 31 декабря 2002 г. N 60, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.08.02-89 (31-05-03) «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 года. Закон Алтайского края «О пожарной безопасности в Алтайском крае» № 4-ЗС от 10.02.2005 года.

Акт составлен:

ТО НД № 5 УНД ГУ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

по адресу: 658839, Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская, 51, т. 8(38568)24048

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

« 05 » декабря 2014 г. 11 час 00 мин

Лобаз Елена Васильевна

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Подпись

Вид проверки:

внеплановая

(плановая/внеплановая)

Форма проверки: выездная

(документарная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки:

Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Мандрыкин Денис Владимирович

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

эксперты не привлекаются

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий Лобаз Елена Васильевна

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

нарушений не выявлено.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Не выявлено.

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Не выявлено.

■ нарушений не выявлено: Не выявлены. Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в ясах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации»

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Приложение №1 Инструкция о мерах пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Мандрыкин Денис Владимирович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Лобаз Елена Васильевна

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

12.12.2014

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;
ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.