



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ТО НД № 5 УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658839, Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская, 51, т. 8(38568)24048,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 275/1/118**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

*Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 28 ОГРН 1022200884001, ИНН 2211003621. Юридический адрес: Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» дом 42.*

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого Национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Огорокова А.А. № 275 от 15 июля 2015 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «09» час «00» мин 17 августа 2015г по «15» час «15» мин 09 сентября 2015г., общей продолжительностью 19 рабочих дней, комиссией в составе: Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Манукян Арсен Львович, Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Мандрыкин Денис Владимирович, проведена проверка Зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом № 28 по адресу/адресам: г.Яровое, кв-л. «А» 42.

совместно с: Заведующим Лобач Еленой Васильевной

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору :

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1	Потолок актового зала (зрительного зала) отделан горючей полистироловой плиткой	п.4 статья 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.85* СНиП 2.08.02-89	09.09.2016 г.	
2	В помещении мастерской рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Мазгутов Мурат Халимович оставил без присмотра включенным в электрическую сеть музыкальный центр	п. 42 ППР в РФ	09.09.2016 г.	
3	В подвальном помещении располагается мастерская, причем выход из подвала не изолирован противопожарными преградами от общей	п.п. "г" п. 23 ППР в РФ	09.09.2016 г.	

