



Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г.Барнаул, ул.Взлетная, 2-и, т.8 (3852) 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

658839, Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская, 51, т. 8(38568)24048, tond5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

658839, Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская, 51

(место составления акта)

«27» октября 2016 г.

(дата составления акта)

«12» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 447

По адресу: Алтайский край, г.Яровое, кв-л. «А», 42

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения Главного государственного инспектора г. Славгорода, г. Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Окорокова Александра Александровича № 447 от «18» октября 2016г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 28, ИНН 2211003621, ОГРН 1022200884001, Юридический адрес: Алтайский край, г. Яровое, кв. «А», 42.

Объект защиты: *Здания, помещения и территория Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 28, по адресу: Алтайский край, г.Яровое, кв-л. «А», 42.*

Правообладатель: *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 28.*

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

27.10.2016 с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий час

(рабочих дней / часов)

Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.10, ч. 3 ст. 12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года; Федеральный закон «Технический регламент о пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.08 г; Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.; Нормы пожарной безопасности (НПБ 104-03), «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в здании и сооружении» зарегистрированы в МинЮсте РФ № 4837 от 27.06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110\ - 03), «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» зарегистрированы в МинЮсте РФ № 4836 от 27.06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (НПБ 105 - 03) не нуждающимися в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26.06.2003 г. N 07/6463-ЮД), Нормы пожарной безопасности (НПБ 88 - 01) «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» утвержденных приказом ГУГПС МЧС России от 31 декабря 2002 г. N 60, СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНИП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНИП 2.08.02-89 (31-05-03) «Общественные здания и сооружения», СНИП 31-03-2001 «Производственные здания», ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолуминесцентные эвакуационные», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 года, Закон Алтайского края «О пожарной безопасности в Алтайском крае» № 4-ЗС от 10.02.2005 года.*

Акт составлен:

ТО НДЦПР №5 УНДЦПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

по адресу: 658839, Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская, 51, т. 8(38568)24048

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

« 18 » 10 2016 г. 08 час 00 мин

Заведующая Лобач Елена Васильевна

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Вид проверки: внеплановая

(плановая/внеплановая)

Форма проверки: выездная

(документарная, выездная)

Лицо(а), проводившее проверку:

Мандрыкин Денис Владимирович – Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая Лобач Елена Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): (отметить нужное):

предписание № 2751/1118 от «09» 09 2015 г. выполнено в полном объеме.

не выполнены п.п. № предписания № / / от « » 20 г., а именно:

нарушений не выявлено.

■ нарушений не выявлено: **Не Выявлены.** Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Приложение №1 Инструкция о мерах пожарной безопасности


Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Мандрыкин Денис Владимирович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая Лобач Елена Васильевна

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» октября 2016 г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47; ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.