

Отчет
о мероприятиях по устранению нарушений требований пожарной безопасности
по предписанию № 26/1/32 от 09.03.2021
ТО НДи ПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

№	Вид нарушения (по предписанию)	Срок устранения нарушения (по предписанию)	Лицо ответственное за исполнение (ФИО, должность)	Отметка об исполнении
1	На путях эвакуации (в поэтажном коридоре от группы № 8 до лестничной клетки) размещается мебель, препятствующая эвакуации людей.	10.08.2021	Заведующий хозяйством Н.В. Цвирко	исполнено
2	Дверь эвакуационного выхода из музыкального зала, ведущая непосредственно наружу, закрыта на замок, открывающийся при помощи ключа.	10.08.2021	Заведующий хозяйством Н.В. Цвирко	исполнено
3	На путях эвакуации для отделки пола применены горючие материалы (линолеум) без технической документации, позволяющей сделать вывод о их пожарной опасности и области применения.	10.08.2021	Заведующий Н.А. Ерёмкина Заведующий хозяйством Н.В. Цвирко	исполнено
4	В подвальном этаже располагается мастерская, а также происходит хранение оборудования, мебели и др. предметов.	10.08.2021	Заведующий хозяйством Н.В. Цвирко	исполнено
5	Отсутствуют уплотнения в притворах на дверях ведущие в лестничные клетки, оборудованные устройствами для самозакрывания (двери закрываются не плотно).	10.08.2021	Заведующий хозяйством Н.В. Цвирко	исполнено
6	Внутренние двери эвакуационного выхода с бассейна, которые ведут непосредственно наружу, открываются не по направлению выхода из здания.	10.08.2021	Заведующий Н.А. Ерёмкина Заведующий хозяйством Н.В. Цвирко	исполнено
7	Помещение с вентиляционным оборудованием захламлено (происходит хаотичное хранение, продукции, оборудования и других предметов).	10.08.2021	Заведующий хозяйством Н.В. Цвирко	исполнено

Заведующий детским садом



Н.А. Ерёмкина