



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 5
658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, 192
тел. (8-385-68) 5-38-37, E-mail: 5tond@22.mchs.gov.ru

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от «01» августа 2023 г. N 61-30

Юридическому лицу: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 28 (ИНН 2211003621), Алтайский край, город Яровое, квартал “А”, дом 42.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

006 – Федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю 26.07.2023 проведен профилактический визит в области пожарной безопасности в здании, помещениях и на территории МБДОУ ЦРР-д/с №28 по адресу: Алтайский край, город Яровое, квартал “А”, дом 42. В ходе профилактического визита в помещениях детского сада выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (обстоятельства) могут привести к нарушениям следующих обязательных требований:

- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (п. 26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")

- Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений не оборудованы устройствами защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. (ч. 4 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Обеспечить неукоснительное соблюдение вышеперечисленных требований (правил), а именно: п. 26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и ч. 4 ст. 82 Федерального закона от

22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. 58 постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 N 290 «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре»

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Дознаватель ОД ТО НД и ПР №5 УНД и ПР
ГУ МЧС России по АК

лейтенант внутренней службы Носов А.С.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение об объявлении предостережения)



(подпись)

Дознаватель ОД ТО НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю лейтенант
внутренней службы Носов А.С. телефон 8(385-68) 5-38-37, 5tond@22.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

А.А. Еремкина

